



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«10» июня 2021 г.

(дата составления акта)

15 час. 30 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 157

В период с «04» июня 2021 года по «10» июня 2021 года по адресу: г. Ярославль, ул. Бахвалова
д.5А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору
Лебедева Андрея Анатольевича от «31» мая 2021 года № 157

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 163» (Детский сад № 163)

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «04» июня 2021 года по 15 час. 30 мин. «10»
июня 2021 года.

Общая продолжительность проверки: (5 рабочих дней).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 163» Збаранская Т.А. (распоряжение направлено по электронной почте 31.05.2021
года)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору
Лагузова Юлия Анатольевна.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад № 163» Збаранская Татьяна
Александровна, заместитель заведующего по АХР Барченкова Ирина Александровна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание детского сада 1961 года ввода в эксплуата-
цию, двухэтажное, 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1., элек-
трифицировано. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Прово-
дится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ, осуществляется
вывод сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения без участия
персонала (Договор с ЯООООО «ВДПО» № 45421-МТ от 01.01.2021г.).

Декларация пожарной безопасности представлена (зарегистрирована).

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта за-
щиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на
объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91*), а
именно выполнение в полном объеме требования пожарной безопасности, установленных техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых

		Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Помещение средней группы (напротив пищеблока) на 1-м этаже оборудовано одним дымовым пожарным извещателем (вместо необходимых двух дымовых пожарных извещателей в соответствии с проектной документацией)	п.54 ППР в РФ, п.3 НПБ 110-03, п.6.4.4, п.6.6.2 СП 484.1311500.2020	<u>МДОУ «Детский сад № 163»</u>
2.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет)	п.54 ППР в РФ; п.5.1.6 ГОСТ Р 5401-2010	<u>МДОУ «Детский сад № 163»</u>
3.	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация о проведении эксплуатационных испытаний пожарной лестницы, проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ)	п.176), п.30, п.54 ППР в РФ	<u>МДОУ «Детский сад № 163»</u>

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Проверочные листы

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор

г. Ярославля

по пожарному надзору Лагузова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«10» июня 20 21 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Збараненко Т.А. Завершающий
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» июня 20 21 г.

✓ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)