



муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 163» (МДОУ «Детский сад № 163»)  
улица Бахвалова, дом 5, дом 5а,  
город Ярославль, 150029;  
тел./факс: (4852) 32-72-34  
e-mail: yardou163@yandex.ru  
ОКПО 50952196, ОГРН 1037600600014  
ИНН 7605016200 / КПП 760401001  
Исх. № б/н от « 12 07 2021 г.

## ПЛАН УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

№ 157/1/1

№	Вид нарушения	Сроки устранения	Отметка о выполнении
1	Методический кабинет оборудован одним дымовым и одним тепловым пожарным извещателем (вместо необходимых двух)	Август 2021	выполнено
2	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет)	До мая 2022 года	
3	Отсутствует документация, подтверждающая соответствие требованиям пожарной безопасности продукции, применяемой для отделки потолка в помещении (плитка на потолке подготовительной группы на 1 этаже)	Август 2021	выполнено
4	Отсутствует документация, подтверждающая соответствие требованиям пожарной безопасности продукции, применяемой для отделки потолка в помещении (плитка на потолке средней группы на 1 этаже)	Август 2021	выполнено
5	Над эвакуационным выходом из помещения музыкального зала 2 этажа в коридор отсутствует табличка выход	Август 2021	выполнено
6	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует информация о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ)	Июль 2021	выполнено

Заведующий \_\_\_\_\_

Т.А.Збаранская

